

Začlenění provozovaných činností

Začlenění do kategorií podle činností je provedeno v souladu s § 4 zákona 133/85 Sb. o požární ochraně v posledním znění. Začlenění bylo vypracováno na základě prohlídky objektu a údajů provozovatele.

Objekt: Smetanovo nábřeží (Hollar)

Jedná se o klasickou zděnou budovu o 1 PP a 3NP a 1 PP. Budova není dělena do požárních úseků. Budova nemá chráněné únikové cesty. Budova slouží pro výuku vysokoškolských studentů

Provozované činnosti:

1. - 3 NP kanceláře, učebny a posluchárny, knihovna, výstavní síň HOLLAR, fotolaboratoř, plynová kotelna,

- a) množství hořlavých, vysoce a extrémně hořlavých látek, oxidujících látek (1000 kg / 250 lt.)
NE
- b) množství hořlavých a hoření podporujících plynů (100 lt / 60 kg uhlovod. plyny)
NE
- c) hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin, kdy nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace, nebo se usazuje vrstva hořlavého prachu nejméně 1 mm
NE
- d) výrobní pracoviště s nejméně 3 zaměstnanci a nahodilým pož. zatížením nad 15 kg/m²
NE
- e) prostory s nahodilým pož. zatížením nad 120 kg/m² pn = 120 kg/m² (knihovna pol. 3.5 příl. 2 vyhl.)
ANO
- f) používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek
NE
- g) nebytové budovy o 7 a více nadzemních podlažích nebo nad 22,5 m počet podlaží:
NE
- h) shromažďovací prostory, stavby pro obchod, stavby pro ubytování, stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
NE
- i) podzemní prostory pro poskytování služeb a obchod s nahodilým pož. zatížením nad 15 kg/m² ve kterých se může vyskytovat 7 a více osob
NE
- j) stavby u nichž nejsou běžné podmínky pro zásah jaké:
NE

Závěr:

Prostor je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst. (2) písm. e), Zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně v platném znění.

Prohlášení podle § 28 písm. d) Vyhl. MV 246/01 Sb.:

V budově Smetanovo nábř. 6, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlova v Praze, jsou prostory, začleněné do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst. (2) písm. e), Zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně v platném znění.

Objekt: Opletalova 26, Praha 1

Jedná se o klasickou zděnou budovu o 1 PP a 5NP. Budova není dělena do požárních úseků. Budova nemá chráněné únikové cesty. Budova slouží pro výuku vysokoškolských studentů

Provozované činnosti:

1. PP Plynová kotelna, počítačová učebna, internetová místnost, 1. NP- 5 NP učebny a kanceláře, vrátnice, aula, knihovna,

- | | |
|--|------------|
| a) množství hořlavých, vysoce a extrémně hořlavých látek, oxidujících látek (1000 kg / 250 lt.) | NE |
| b) množství hořlavých a hoření podporujících plynů (100 lt / 60 kg uhlovod. plyny) | NE |
| c) hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin, kdy nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace, nebo se usazuje vrstva hořlavého prachu nejméně 1 mm | NE |
| d) výrobní pracoviště s nejméně 3 zaměstnanci a nahodilým pož. zatížením nad 15 kg/m ² | NE |
| e) prostory s nahodilým pož. zatížením nad 120 kg/m ² pn = 120 kg/m ²
(knihovna pol. 3.5 příl. 2 vyhl.) | ANO |
| f) používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek | NE |
| g) nebytové budovy o 7 a více nadzemních podlažích nebo nad 22,5 m | NE |
| h) shromažďovací prostory, stavby pro obchod, stavby pro ubytování, stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace | NE |
| i) podzemní prostory pro poskytování služeb a obchod s nahodilým pož. zatížením nad 15 kg/m ² ve kterých se může vyskytovat 7 a více osob | NE |
| j) stavby u nichž nejsou běžné podmínky pro zásah jaké: | NE |

Závěr:

Prostor je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst. (2) písm. e), h), j), Zákona čís. 133/85 Sb. o požární ochraně v platném znění.

Prohlášení podle § 28 písm. d) vyhl. MV 246/01 Sb.:

V budově Opletalova 26, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlova v Praze, jsou prostory, začleněné do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst. (2) písm. e), h), j), zákona čís. 133/85 Sb. o požární ochraně v platném znění.

Souhlasím s tímto začleněním pracovišť Fakulty sociálních věd Opletalova a Smetanovo nábřeží do kategorií činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
děkanka fakulty

Za správnost:
Mgr. Tomáš Gec
tajemník